






A・B部周継手詳細図



長手継手溶接部詳細図

10					
09	排気弁取付口	ソケット口	15A	1	
08	検査口	ソケット口	40A	2	プラグ止め
07	固定穴	P. C. D. 506	φ15	3	
06	圧力スイッチ取付口	ソケット口	10A	1	
05	ドレイン口	ソケット口	20A	1	
04	圧力計取付口	ソケット口	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット口	20A	1	
02	出口	ソケット口	50A	1	
01	入口	ソケット口	50A	1	
番号	名 称	規 格	サイズ	数量	備考

材 質		SUS304			
内面塗装		塗装無し			
外面塗装		塗装無し			
最高使用圧力		0. 83	MPa	内容積	0. 209 m ³
水圧試験圧力		1. 245 	MPa	本体概算重量	60 kg
名 称 NAME					
ステン製水用圧力タンク 第二種圧力容器構造規格適合品					
検 図 CHECK		製 図 DRAWING		尺 度 SCALE	
				型式 TYPE	
				AWST-200K	
				図番 DRAWING No.	
				A1609041-2	
		A3基準-L			
日付 DATE		SEP. 27. 2016		株式会社 浅野製作所	
		t 3. 0 × φ 500 × 900		ASANO MFG. CO. , LTD	

△ ₂	水圧試験圧力修正 (1.25→1.245)	MAR. 23. 2017	村瀬
△ ₁	脚部使用材料追記	NOV. 21. 2016	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当